

Prosjekt: Weber-produkter

Kapittel: 09 Murerarbeid

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>09</b>	<b><u>Murerarbeid</u></b>				
<b>09.24</b>	<b><u>Innervegger</u></b>				
<b>09.24.02</b>	<b><u>Leca Blokk 20 cm</u></b>				
<b>09.24.02.1</b>	<p><b>NB1.132821A (2009)</b>  <b>MASSIV VEGG</b>  MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK  TRYKKFASTHET: 3 MPa  OVERFLATE: TIL PUSS BEGGE SIDER  KONTROLLKLASSE: NORMAL KONTROLL  EKSPONERINGSKLASSE: 1</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se tegning  <i>Veggykkelse:</i> ca. 220 mm  <i>Fugetykkelse/fugeklasse:</i> 10 mm/F4  <i>Stein/blokktipe:</i> Leca Blokk 20 cm  <i>Mørtelkvalitet:</i> Weber.mix M5, min. 5 MPa  <i>Glidesjikt/tetningssjikt:</i> På underlag av betong brukes papp eller beslag.  <i>Andre krav:</i></p> <p>b) <i>Materialer</i>  Leca Blokk 20 cm, Weber.mix M5, Leca Fugearmering, Leca U-blokkarmering og Weber B20</p> <p>c) <i>Utførelse</i>  det skal mures knas med delte liggefuger og uten stussfuger. 2 stk. leca Fugearmering, ubehandlet, innlagt i hver annen fuge fra og med første skift over fundament/gulv. Over åpninger og øverste skift skal det mures med U-blokkskift. U-blokkskiftet armeres med U-blokksarmering og utstøpes med Weber B20.</p> <p>Areal.....</p>	m <sup>2</sup>			
<b>09.24.02.2</b>	<p><b>NE1.11131 (2009)</b>  <b>UTBEDRING AV UNDERLAGET - STORE FLATER</b>  BYGNINGSDEL: VEGG  UNDERLAG: AV LETTKLINKERBETONG  EKSPONERINGSKLASSE: 1</p> <p><i>Lokalisering:</i> Begge sider av vegg  <i>Tiltak:</i> Fylling av sår og åpne stussfuger  <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>Areal.....</p>	m <sup>2</sup>			

Sum denne side:

Prosjekt: Weber-produkter

Kapittel: 09 Murerarbeid

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>09.24.02.3</b>	<p><b>NE2.11131138853A (2009)</b>  <b>PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER</b>            PUSSOVERFLATE: FINKORNET            BYGNINGSDEL: VEGG            UNDERLAG: AV LETTKLINKERBETONG            EKSPONERINGSKLASSE: 1            GRUNNINGSSJIKT: GROVGRUNNING            MELLOMSJIKT: UTEN            SLUTTPUSS: FINPUSS</p> <p><i>Lokalisering:</i> Begge sider av vegg  <i>Underlag:</i> Leca Blokk 20 cm  <i>Pusstykkelse:</i> 12-15 mm  <i>Pussmørtel:</i> Weber.base KC 50/50 og Weber.base 136 Tynnpuss  <i>Armering:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i></p> <p>b) <i>Materialer</i>            Leca 20 cm blokk, Weber.base KC 50/50 og Weber.base 136 Tynnpuss</p> <p>c) <i>Utførelse</i>            Grovpuss av Weber.base K/C 5050 trekkes på med stålbrett i 10-12 mm tykkelse, støtes av og skures sammen med brett. Weber.base 136 Tynnpuss trekkes på med stålbrett i 2-3 mm tykkelse, støtes av og skures sammen med brett. Filses til ønsket utførelse. Begge sider medregnes i prisen.</p> <p>Areal.....</p>	m <sup>2</sup>			

Sum denne side:

Sum Kapittel 09: