

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05	<u>Betongarbeid</u>				
05.01	<u>Reparasjon av skader på betong</u>				
05.01.1	LY1.12002 (2022) MEKANISK FORBEHANDLING				
	Areal	m ²	1,0
	Flate: Uspesifisert Metode: Valgfri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Små kantskader av betong <i>Eksisterende overflate:</i> Skadet betong med synlig armering <i>Krav til ferdig forbehandlet overflate:</i> Fri for løse partikler, støv og urenheter <i>Andre krav:</i> Nei				
05.01.2	LY2.212222 (2022) FJERNING AV BETONG – AREAL				
	Areal	m ²	1,0
	Meislingsmetode: Håndholdt maskinmeisling Meislingsdybde: 21 – 40 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Små kantskader på betong <i>Kriterier for fjerning av betong:</i> Fjerning av skader, karbonatisert betong <i>Betongens trykkfasthet:</i> Standard for produkt <i>Andre krav:</i> Nei				
05.01.3	LY2.22102 (2022) RENGJØRING AV ARMERING				
	Samlet lengde armering	m	1,0
	Nominell diameter: Uspesifisert Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Betongsøyler <i>Rengjøringsgrad:</i> Helt fri for rustpartikler iht. SA 2,0 (NS-EN ISO 8501-1) <i>Metode:</i> Valgfri <i>Andre krav:</i> Nei				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.01.4	<p>LY2.2312A (2022) HEFTBRO PÅ BETONG Areal</p> <p>Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Kantskader på betong <i>Krav til materialer:</i> Sementbasert heftbro <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Weberrep 05 Betoheft c) <i>Utførelse</i> Pensles på forfuktet underlag, underlaget skal være svakt sugende e) <i>Prøving, kontroll</i> Standard for produkt</p>	m ²	1,0
05.01.5	<p>LY2.232132A (2022) UTFYLLING MED REPARASJONSMØRTEL Volum</p> <p>Mørtelklasse: Klasse R3 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Kantskader <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluderer nødvendig forvanning og ettervanning b) <i>Materialer</i> Weberrep 25 Reparasjonsmørtel c) <i>Utførelse</i> Legges vått i vått på Weberrep 05 Betoheft d) <i>Toleranser</i> Tilpasses øvrig konstruksjon x) <i>Mengdereglar</i> Posten reguleres iht. dokumenterte mengder</p>	m ³	1,0
				Sum denne side:	
				Sum Kapittel 05:	

Innholdsfortegnelse

05 Betongarbeid	05 - 1
05.01 Reparasjon av skader på betong	05 - 1